TD1001 - TERMINAL DE SUPERVISIÓN

HOJA TÉCNICA DE INSTALACIÓN

DESICO

INSTALACIÓN :

A - Preparar el soporte del equipo: usar el esquema adjunto de cotas (**Fig. 1**) para realizar los taladros de sujección.

B - Atornillar la base del equipo mediante tornillos (**a**), haciendo coincidir la escotadura (**c**) de la misma, con la acometida de cables (**Fig. 2**).

C - Conexionar el equipo según la asignación de bornas indicada en la etiqueta (**Fig. 3**).

D - Configurar la dirección del equipo y bus de comunicación, según tabla adjunta.

E - Cerrar tapa de teclado y asegurar mediante los cuatro tornillos (b).



Figura 1

DIRECCIONAMIENTO de TERMINAL de SUPERVISIÓN - (Banco Switchs)	Micro Interruptores					
	1	2	3	4	5	6
Dirección Terminal de Supervisión						
Dirección 0	off	off	off			
Dirección 1	ON	off	off			
Dirección 2	off	ON	off			
Dirección 3	ON	ON	off			
Dirección 4	off	off	ON			
Dirección 5	ON	off	ON			
Dirección 6	off	ON	ON			
Dirección 7	ON	ON	ON			
(sin efecto)						
No Aplicable				NA	NA	
Resistencia de carga del BUS CONTROL						
Incluida						ON
NO incluida						off



Figura 2





Figura 3